


FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA



EUROPANEL LED 5800LM PLX E 34 IP20/44 840 Oprawa oświetleniowa do montażu w suficie podwieszonym 600x600, źródła światła LED, przesłona PLX. Moc źródeł w oprawie – 37W. Strumień świetlny źródła – 5870lm. Skuteczność źródła – 158,65lm/W. Moc oprawy – 40W. Sprawność oprawy – 82%. Skuteczność świetlna oprawy – 120lm/W. IP40. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia – CE, MacAdam (SDMC) = 3. Grupa ryzyka fotobiologicznego GR0. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 53 tys.godzin przy współczynniku L80/B10.



OŚWIELTENIE LINIOWE STROPOWE / źródła światła LED, przesłona PLX. Moc źródeł w oprawie – 8W. Strumień świetlny źródła – 1420lm. Skuteczność źródła – 177lm/W. Moc oprawy – 9W. Sprawność oprawy – 100%. Skuteczność świetlna oprawy – 158lm/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia – CE, MacAdam (SDMC) = 3. Grupa ryzyka fotobiologicznego GR0. Współczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa – 4000K. Trwałość 100 tys.godzin przy współczynniku L80/B10.



OPRAWA AWARYJNA LVPU/1W/B/3/SE/AT/WH Oprawa oświetlenia awaryjnego do montażu w suficie podwieszonym, źródło światła LED, Moc oprawy 1W, podtrzymanie 3h, rozsył uniwersalny, autotest.



OPRAWA AWARYJNA ARN/1W/E/3/SE/AT/WH Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego do montażu w nasennego lub nastropowego, źródła światła LED, Moc oprawy 1W, podtrzymanie 3h, autotest.

ul. Dywizjonu 303 139/209 01-470 Warszawa tel. 604 583 822, 607 292 604			
INWESTOR:	Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce ul. gen. Franciszka Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka		
TEMAT:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO DO FUNKCJI BIUROWO-ADMINISTRACYJNEJ PRZYCHODNI ZDROWIA		
ADRES:	ul. ks. Franciszka Marmo 20/1, Kobyłka		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
ZAKRES	FRAGMENT RZUTU 1 PIĘTRA - OŚWIELTENIE -	DATA: 04.2021r.	SKALA: 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Alicja Węgrzyn w spec. architektonicznej, bez ograniczeń	NR UPR. MA/035/16	NR.RYS.: 03